1.01	HALA PRODUKCYJNA
1017,10	Posadzka betonowa
1.02	JADALNIA
8,37	Terakota
1.03	KOMUNIKACJA
3,79	Terakota
1.04	SZATNIA ODZIEŻY WŁASNEJ
6,28	Terakota
1.05	UMYWALNIA
6,36	Terakota
1.06	SZATNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ
6,49	Terakota
1.07	POM. ODCIĄGU TROCIN
33,28	Posadzka betonowa
1.08	POM. WĘZŁA C.O.
8,44	Posadzka betonowa
1.09	WC
5,28	Terakota

Węzeł cieplny kompaktowy 1.08

Podgrzewacz poj.5l Nel=1,5 kW

CNC 5-osiowe 18

CNC pionowe 9

Strug. 4-stronna 8

CNC 4-osiowe 3

CNC 3-osiowe 6

Magazyn resztek

Frez. doln. 12

Frez. doln. 25

Frez. doln. 11

Pilarka 13

Urządzenie wentylacyjne Nel=2,7kW

Szlif. szerokotaśm. 10

Szlif. szerokotaśm. 4

Szlif. kraw. 19

Szlif. kraw. 5

Szlif. profil. 20

Frez. górn. 24

Pilarka uniw. 17

Pilarka uniw. 21

Pilarka uniw. 7

CNC 3-osiowe 26

Strug. 4-stronna 16

Wiert. wielowrz. 22

Wiert. wielowrz. 23

Wiert. wielowrz. 14

Wiert. uniw. 15

Piła Panelowa 2

Podnośnik 1

Płyty / Listwy do rozkroju

Z magazynu

Z magazynu

Hala maszyn

Elementy kantówkowe

Elementy listwowe

Elementy płytowe

Miejsce wprowadzenia linii kablowej z istniejącej RG do projektowanego budynku

Podgrzewacz poj.80l poziomy Nel=2,0 kW umieszczony na stropie

Wyłącznik pożarowy prądu

Wyłącznik pożarowy prądu

URZĄD MIASTA Bydgoszczy Wydział Administracji Budowlanej

Legenda

- Gniazdo pojedyncze 16A/250V
- Gniazdo podwójne 16A/250V
- Gniazdo pojedyncze 16A/250V IP44
- Gniazdo podwójne 16A/250V IP44
- Gniazdo 3P+N+Z IP44 32A/400V
- Wypust jednofazowy 230V
- Wypust trójfazowy 400V
- Tablice elektryczne
- Wyłącznik pożarowy prądu

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
Andrzej Ślusarek, Nr upr. 331/96
BYDGOSZCZ, dn. 7.03.2016
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej uzgadnia
bez uwag z uwagami:

Uwaga: w trakcie realizacji potwierdzić przyłącza dla urządzeń technologicznych.

BIURO PROJEKTOWE "Delta" s.c. Poznańska 27/3, 85-129 Bydgoszcz, tel. (52) 321 25 84		RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE GNIAZD BRANŻA ELEKTRYCZNA
Inwestor: STHD Roman Bilecki Ul. Wiślana 25 85-796 Bydgoszcz	Data: luty 2016r.	Projektował: mgr inż. Wiesław Kolassa nr ewid. KUP/0143/POOE/11
Obiekt: Hala produkcyjna wraz z wiatami Ul. Wiślana 25, Bydgoszcz Działka nr 12/119, obr. 240	Skala: 1:100 Stadium P.B.	Sprawdził: mgr inż. Marek Jerzyński upr. nr KUP/0142/POOE/11
	Nr rys. E-2 Nr ark.	